

入札に関する質問、回答

公告日:令和8年6月3日 閲覧終了日:令和8年7月14日

工事名:農業水利施設保全対策事業 合所二期地区 令和8年度起工第1号 ダム管理制御設備更新工事

質 問	回 答
<p>① 機器仕様書 第4章ハードウェア仕様 4-5 放流操作装置1 「運用が継続できないことが考えられるため、全体更新とは別工程にて先行的に本工事において放流操作装置 1・2 の更新を行う。」 について、別工程で、運用に支障がでない範囲で放流操作装置以外の機器も同時期に更新してもよいでしょうか。</p>	<p>① 運用に支障が出ない範囲であれば問題はありません。実際の施工手順においては、監督員との協議を踏まえ、合意を得てからの施工となります。</p>