

入札参加者 各位

8営設第1093号
令和8年6月19日

福岡県建築都市部営繕設備課長

(仮称)福岡県保健環境研究所附属棟新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	S-008a	「6・1 施工管理技術者」において、日本鉄骨評価センターの定める溶接管理技術者のMグレード資格	1級(WES 8103 有資格者)としてください。
	S-008b	要件を超える条件が付されていますが、当現場での溶接管理技術者の資格はWES1級、2級又は鉄骨製作管理技術者1級・2級でよろしいでしょうか。	
2	S-008a	「6・2 溶接施工」において、鋼製エンドタブのご指定でありますので、同項の下段に記載のある	よろしいです。
	S-008b	条件A～Cは実施不要の認識でよろしいでしょうか。	
3			
4			
5			