

(様式第4号)

質 疑 回 答 書

8営設第1368号
令和8年7月7日
福岡県建築都市部営繕設備課長

工事名: 関門海峡ミュージアム監視カメラ設備他更新工事

No.	区分	質 問	回 答
1	その他	作業は、営業時間中でも可能でしょうか。	バックヤードについては営業時間内の作業は可能です。 展示場所については営業時間外の作業となります。
2	その他	足場は、作成後、工事が終わるまで、組み立てたまま、 おいていても、よろしいでしょうか。	全面の常設は営業の妨げとなるため不可になります。期間や設置区間を調整 のうえ、一部設置したままにすることは可能です。
3	設計図書	「E-04 機器姿図」に「RBSS認定品」の記載があります。 「RBSS認定」はありませんが、機能・性能は同等で、運用 には問題ないものもあります。 「RBSS認定」は必須でしょうか。教えてください。	RBSS認定の項目を満たした書類を提出したうえで協議の結果、同等品として使 用は可能です。