

8営設第1557号
令和8年7月21日

福岡県建築都市部営繕設備課長

直方総合庁舎新館棟空調改修機械設備工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	M-25	既設吸収式冷温水機のメーカー及び型式を教えてください。 溶液(吸収液)の主成分が、わからなければ溶液回収費及び産廃処分費の算出が 出ない為。	既設吸収式冷温水機の仕様は下記のとおりです。 ・メーカー:荏原冷熱システム株式会社 ・型番:RAD-G015
2			
		以下余白	
3			
4			