

入札参加者 各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

修猷館高等学校体育館棟大規模改修他工事 一般競争入札に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-120	防水仕様が、ムライケミカルバック(株)の「ケミカルカチオンバックVer.2」ですが、	よろしいです。
	改修図屋根伏せ図	【防水タイプ】と【補強防水タイプ】が御座いますが、銅板屋根ですので、【防水タイプ】と考えて	
		宜しいでしょうか。	
2	A-201～	電気、給排水給湯、空調換気、防災は全て別途工事と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
	内装仕上げ		
3	A-201～	器具、取付けは別途工事と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
	内装仕上げ	一体型洗面台の設備工事との区分はどうなりますでしょうか。	カウンター及び洗面器は建築工事、自動水栓その他設備は設備工事となります。
4	A-201～	解体は、設備関係全て別途工事と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
	内装仕上げ		
5			
6			