

入札参加者 各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

若松高等学校部室棟改築工事 一般競争入札に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	T-01	建築工事特記仕様書(1)の2-5にてメッシュシートが防炎I類と記載がありますが、入札時積算数量	防炎1類のメッシュシートとします。
		書では防音・防炎I類と記載があります。どちらを採用したらよいでしょうか。ご指示ください。	
2	AB-01.05	仕上表及び断面詳細図に記載の多意匠装飾仕上塗材について、パターンの明示がありません。ご指示	パターンは凹凸状吹付けを予定しています。
		お願いします。	
3		入札時積算数量表のP.19金属 内部 に記載のあるタラップですが図面に表記がありません。どの	男女トイレの床下ビットに出入りするための物です。それぞれのビット壁に設置します。
		ように対応したらよいでしょうか。ご指示をお願いします。	
4			
5			
6			