


令和5年度 春日公園 修繕の実績

※公園の平面図に修繕番号を記入したものを添付してください。

※必要に応じて行を追加してください。

番号	実施時期	場所	修繕内容	金額(円)
1 指定管理料による修繕				
1	令和5年4月	パークステーション	1階通路照明器具取替	29,480
2	令和5年4月	9番トイレ	女子トイレ漏水箇所修繕	57,200
3	令和5年4月	9番トイレ	女子トイレ給水バルブ取替	20,900
4	令和5年4月	4番トイレ	女子トイレ和式便所修繕	209,000
5	令和5年4月	球技場	応接室カーテン取付	26,400
6	令和5年5月	カスケード広場	給水バルブ修繕	130,900
7	令和5年5月	カスケード広場	雨水管清掃(高圧洗浄)	275,000
8	令和5年6月	ゲートボール場	水飲み場上水配管修繕	27,500
9	令和5年6月	テニスコート	本部前スピーカー修繕	90,640
10	令和5年6月	球技場	スコアボードLEDユニット取替	189,200
11	令和5年6月	10番トイレ	屋外便所屋根修繕	58,300
12	令和5年6月	野球場	外壁剥離修繕	99,000
13	令和5年7月	テニスコート	コート内門扉修繕	56,100
14	令和5年7月	テニスコート	フェンス修繕	49,500
15	令和5年10月	園内外灯	外灯電源装置取替	178,200
16	令和5年11月	園内外灯	外灯LED照明取替	308,000
17	令和5年11月	パークステーション	売店天井污水管漏水修理	57,200
18	令和5年11月	パークステーション	2階女子和式トイレ詰まり洗浄	41,800
19	令和5年11月	野球場	旗ポール修繕	92,400
20	令和5年11月	自然風庭園	外灯漏電修繕	7,700
21	令和6年1月	テニスコート	照明修繕	16,500
22	令和6年1月	野球場・球技場	消防設備点検指摘箇所是正	130,878
23	令和6年2月	パークステーション・4番トイレ	トイレ配管内テレビ調査	38,500
24	令和6年2月	パークステーション	2階会議室ブラインド修繕	13,200
25	令和6年3月	園内	修繕材料部品	44,245
合計				2,247,743

令和5年度 指定管理料による修繕箇所図



令和 6 年度 春日公園 修繕の実績

※公園の平面図に修繕番号を記入したものを添付してください。

※必要に応じて行を追加してください。

番号	実施時期	場所	修繕内容	金額(円)
1 指定管理料による修繕				
1	令和6年4月	球技場	照明灯1不具合修理	121,000
2	令和6年4月	野球場	3塁側男子大便器洗浄器具取替修繕	56,650
3	令和6年4月	パークステーション	2F女子トイレ污水管改修	137,500
4	令和6年4月	自然観察館	トイレピット内点検作業	22,000
5	令和6年4月	自然風庭園	多機能トイレボールタップ交換	36,300
6	令和6年4月	野球場	旗ポールハンドル取替	3,300
7	令和6年5月	大噴水	最上段ポンプ不具合修繕	88,000
8	令和6年5月	クラブハウス	男子トイレ手洗い配管修繕	55,000
9	令和6年5月	駐車場	車止め交換	147,510
10	令和6年6月	テニスコート	人工芝損傷部修繕	198,000
11	令和6年6月	テニスコート	照明灯修繕	26,400
12	令和6年6月	自然観察館	男子トイレ地下ピット蓋修繕	165,000
13	令和6年6月	球技場	更衣室エアコンリモコン取替工事	47,300
14	令和6年6月	3番トイレ	屋上防水修繕	154,000
15	令和6年6月	パークステーション	女子トイレオートフラッシュ用リチウム電池交換	14,080
16	令和6年6月	クラブハウス	男子シャワートイレ修繕	40,700
17	令和6年7月	野球場	1塁側女子トイレ洗浄器具取替	30,800
18	令和6年7月	大噴水	水位計修繕	117,700
19	令和6年7月	7番トイレ	男子小便器自動洗浄センサー交換	62,700
20	令和6年7月	高架水槽塔	操作盤修繕	22,000
21	令和6年7月	管理事務所	エアコン基板交換	63,800
22	令和6年7月	クラブハウス	女子トイレフラッシュバルブ修繕	30,800
23	令和6年7月	野球場	ダグアウト雨水枡蓋交換	12,660
24	令和6年8月	高架水槽	屋上防水修繕	68,200


令和 6 年度 春日公園 修繕の実績

※公園の平面図に修繕番号を記入したものを添付してください。

※必要に応じて行を追加してください。

番号	実施時期	場所	修繕内容	金額(円)
25	令和6年8月	2番トイレ	雨どい交換	37,010
26	令和6年8月	球技場	医務室エアコン修繕	9,350
27	令和6年9月	4番・10番トイレ	高圧洗浄	112,200
28	令和6年9月	テニスコート	フェンス支柱更新	171,490
29	令和6年9月	パークステーション	会議室クレセント錠交換	1,730
30	令和6年10月	球技場	照明塔No1キュービクル 絶縁不良調査改修	70,400
31	令和6年10月	3番トイレ	男子手洗い自動センサー交換	103,400
32	令和6年10月	児童コーナー	ターザンロープぶら下がり部取替	25,520
33	令和6年10月	高架水槽	揚水ポンプ制御盤修繕	13,200
34	令和6年10月	自然風庭園	灰皿撤去	35,113
35	令和6年10月	球技場	照明制御盤修繕	19,800
36	令和6年10月	管理事務所	放送設備修繕	143,000
37	令和6年11月	1番トイレ	鍵交換	15,796
38	令和6年12月	野球場	自火報感知器交換	44,000
39	令和6年12月	パークステーション	コインロッカー修繕	11,220
40	令和6年12月	クラブハウス	ガラス交換	55,000
41	令和7年1月	高架水槽	揚水ポンプ(No1)吸い込み口 パッキン交換	137,500
42	令和7年1月	テニスコート	照明灯点検・配線整理	52,800
43	令和7年2月	児童コーナー	バスケットゴール修繕	163,900
44	令和7年3月	こども広場	フェンス支柱更新	55,630
45	令和7年3月	6番トイレ	男子トイレ照明LED化	70,400
46	令和7年3月	テニスコート	人工芝損傷部修繕	297,000
47	令和7年3月	各所	修繕材料	252,878
合計				3,619,737

令和6年度 指定管理料による修繕箇所図



令和 7 年度 春日公園 修繕の実績

※公園の平面図に修繕番号を記入したものを添付してください。

※必要に応じて行を追加してください。

番号	実施時期	場所	修繕内容	金額(円)
1 指定管理料による修繕				
1	令和7年4月	10番トイレ	給水バルブ漏水修繕	17,600
2	令和7年4月	野球場2Fトイレ	自動火災報知設備交換	44,000
3	令和7年4月	テニスコート	ネット5張、ブラシ16本	572,000
4	令和7年5月	高架水槽	揚水ポンプ(No.1)フート弁交換	220,000
5	令和7年5月	パークステーション	スケートパーク券売機用 LANケーブル設置	97,900
6	令和7年5月	パークステーション	倉庫シャッター部分交換	134,200
7	令和7年5月	野球場	報道室ガラス交換	38,500
8	令和7年5月	噴水ポンプ室	噴水制御盤漏電調査	104,500
9	令和7年6月	スケートパーク	遊具柵溶接部ひび割れ補修	24,200
10	令和7年6月	10番トイレ	フラッシュバルブ漏水修繕	17,600
11	令和7年7月	パークステーション 前	マンホール樹根除去	71,500
12	令和7年7月	こども広場	倉庫シャッター部分交換	50,600
13	令和7年7月	パークステーション	男子トイレ小便器センサー交換	99,000
14	令和7年8月	園内各所	街路灯不点灯箇所修繕(4箇所)	187,000
15	令和7年8月	自然風庭園	石製ゴミ箱修繕	77,000
16	令和7年8月	パークステーション	製氷機修繕	10,010
17	令和7年8月	駐車場	車止め バリカー取替用支柱	145,530
18	令和7年9月	園内各所	消火器更新	295,419
19	令和7年9月	野球場	消火栓ホース交換	83,600
20	令和7年9月	球技場	正面玄関ドア修繕	121,000
21	令和7年11月	こども広場	シャッター錠前交換	27,500
22	令和7年12月	球技場	No.4照明絶縁抵抗測定調査	66,000
23	令和7年12月	3番トイレ	入口照明交換(3箇所)	71,500
24	令和7年12月	球技場	大型映像装置電源ユニット交換(2 個)	349,800

令和 7 年度 春日公園 修繕の実績

※公園の平面図に修繕番号を記入したものを添付してください。

※必要に応じて行を追加してください。

番号	実施時期	場所	修繕内容	金額(円)
25	令和7年12月	自然遊び館前	園路照明灯(1-4-1-27)LED電源装置交換	61,600
26	令和8年2月	テニスコート	No.6照明断線修繕	39,600
27	令和8年2月	野球場	ブルペン1塁側漏水修繕	172,700
28	令和8年3月	野球場	2F女子トイレ前火災報知器交換	44,000
29	令和8年3月	球技場	更衣室消火器交換	8,199
30	令和7年7月	パークステーション	空調設備更新追加工事(ブレーカー)	74,250
31	令和7年7月	ドッグラン	野芝・コウライ芝張り	115,500
32	令和8年3月	各所	修繕材料	26,583
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
合計				3,468,391

令和7年度 指定管理料による修繕箇所図

