

営設第2137号
令和8年9月2日

入札参加者 各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

久留米聴覚特別支援学校北棟他改築工事 一般競争入札に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	その他	B工区の詳細図面がありませんが、A工区のみ工事との認識でよろしいでしょうか？	B工区（昇降口棟改築工事）は別途発注のため、当該工事の工事範囲はA工区のみとなります。
2	AA-09	1F X11～14、Y4～5 RC-4A 壁は発泡ウレタンt=20と記載してあるが、AA-85には記載されてい	図面AA-09、AA-10通りRC-4Aの外周部は全域発泡ウレタンt=20となります。
	AA-10	ません。	
	AA-85		
3			
4			
5			