8営設第2761号
令和8年10月22日

入札参加者　各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

新宮高等学校渡り廊下棟改築他工事　一般競争入札に関する質疑回答書

NO	図面番号	質　　疑	回　　答
1	A-01	特記仕様書A-01図において杭の撤去は適用されてなく積算数量表にも明細がありませんが、	撤去は不要です。
	A-10	A-10図には凡例にφ350　L-20m〈撤去〉の記載があります。撤去の要不要をご指示ください。	
	積算数量表	また、撤去の場合は既存杭の種類及び撤去方法をご指示ください。	
2			
3			
4			
5			