公印省略

入札参加者　各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

東公園受変電設備更新工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質　　疑	回　　答
1	設計図	停電時の仮設電源設備にて、外灯、管理棟、売店、西便所、東便所の発電機は	仮設電源は、管理棟、売店、西便所、東便所は24時間稼働。
	その他	24時間稼働でしょうか。場所によっては発電機稼働時間が変わるのでしょうか。	外灯に関しては夜間のみ稼働となります。
2			