

学校施設等におけるブロック塀等の安全点検結果について

大阪府北部を震源とする地震により、女子児童が亡くなる事故が発生したことを受け、学校等の敷地内に設置されているブロック塀等について点検を行った。結果は次のとおり。

1 調査対象のブロック塀等

学校等の敷地内に設置されている組積造又は補強コンクリートブロック造の塀。

2 点検項目及び方法

平成20年3月10日国土交通省告示第282号に定めている点検項目及び方法による。

(塀の高さ、厚さ、控え壁の有無、き裂、傾きがないか 等)

3 点検結果

(1) 公立学校

対 象				安全点検					点検を踏まえた安全対策	
学校種別	学校数	ブロック塀等を有する学校数	ブロック塀等の全長(m)	外観に基づく点検が完了している学校数	点検結果			安全性に問題があるブロック塀等を有する学校数	応急対策が完了している学校数	安全上対策が必要なブロック塀等の全長(m)
					高さ・控え壁等について問題がある学校数	うち、高さについて問題がある学校数	劣化・損傷がある学校数			
幼稚園	37	10	956	10	7	1	5	7	7	465
幼保連携型認定こども園	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小学校	729	462	105,967	462	311	81	282	380	380	47,441
中学校	(4) 337	(0) 192	(0) 56,590	(0) 192	(0) 134	(0) 35	(0) 117	(0) 156	(0) 156	(0) 27,451
義務教育学校	2	1	30	1	0	0	0	0	0	0
高等学校	(94) 105	(76) 82	(25,653) 26,947	(76) 82	(73) 77	(57) 58	(51) 55	(73) 78	(73) 78	(22,276) 22,783
中等教育学校	(1) 1	(1) 1	(276) 276	(1) 1	(1) 1	(1) 1	(1) 1	(1) 1	(1) 1	(276) 276
特別支援学校	(20) 38	(11) 24	(1,851) 5,339	(11) 24	(9) 18	(3) 3	(7) 18	(9) 21	(9) 21	(1,694) 2,849
計	(119) 1,254	(88) 772	(27,780) 196,105	(88) 772	(83) 548	(61) 179	(59) 478	(83) 643	(83) 643	(24,246) 101,265

*注 () は県立学校分で内数

(2) 教育庁所管施設

対 象				安全点検					点検を踏まえた安全対策	
施設種別	施設数	ブロック塀等を有する施設数	ブロック塀等の全長(m)	外観に基づく点検が完了している施設数	点検結果			安全性に問題があるブロック塀等を有する施設数	応急対策が完了している施設数	安全上対策が必要なブロック塀等の全長(m)
					高さ・控え壁等について問題がある施設数	うち、高さについて問題がある施設数	劣化・損傷がある施設数			
社会教育施設 教職員住宅等	63	28	3,263	28	16	5	18	21	21	2,409

4 安全対策について (県立学校及び教育庁所管施設分)

(1) 安全性に問題があるブロック塀等については、注意喚起や近寄れない措置等の安全対策を実施し、今後撤去等を行う。

(2) 傾きや著しいひび割れ等の劣化があるもの及び高さが2.2mを超えるものについては、順次、撤去工事等を実施中。