

特定施設設置者による測定結果（水質基準適用事業場）

対象期間：H26.4.1～H27.3.31（この期間に報告されたもの）

事業場名	事業場所在地	特定施設の種類	排水測定結果		適用基準 (pg-TEQ/L)	備考
			濃度 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日		
福岡市南部工場	春日市下白水104-5	廃棄物焼却炉に係る 廃ガス洗浄施設 、灰貯留施設	0.00021	H26.11.4	10	
ポピー製紙(株)福陽工場	八女市津ノ江115	廃棄物焼却炉に係る 湿式集じん施設	0.44	H26.7.17		
田辺三菱製薬工場(株) 吉富工場	築上郡吉富町大字 小祝955	廃棄物焼却炉に係る 廃ガス洗浄施設、灰 貯留施設	1.2	H25.10.8		
三西開発(株)	大牟田市浅牟田町 30	廃棄物焼却炉に係る 湿式集じん施設	0.77	H26.10.22		
遠賀・中間地域広域行政 事務組合	遠賀郡水巻町大字 猪熊10-1-32	廃棄物焼却炉に係る 廃ガス洗浄施設、灰 貯留施設	0.00016	H26.12.16		
苅田町清掃事務所第二工場	京都郡苅田町鳥越 町1-3	廃棄物焼却炉に係る 湿式集じん施設	0.00014	H26.7.29		
三池製錬(株) 横須工場(溶錬工場)	大牟田市新開町2 -1	亜鉛回収施設に係る 精製施設、廃ガス洗 浄施設、湿式集じん 施設	0.00061	H26.8.27		
三井化学(株) 大牟田工場	大牟田市浅牟田町 30	水質基準適用事業場 からの排水の処理施 設、廃棄物焼却炉に 係る廃ガス洗浄施設	0.2	H26.3.20		
			0.26	H26.6.20		
			0.11	H26.8.15		
			0.093	H26.12.12		