イ　汚染井戸周辺調査

市町村名(ｺｰﾄﾞ)		地区名(番号)		井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																										
								ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	PFOS及びPFOAの合算値
								0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.00005以下
宗像市	220	徳重	0070	000100	50	飲用	県																								1.0				
宗像市	220	徳重	0070	000200	40	飲用	県																								2.7				
宗像市	220	徳重	0070	000400	40	飲用	県																								1.5				
宗像市	220	徳重	0070	000500	50	飲用	県																								2.4				
宗像市	220	徳重	0070	000600	40	飲用	県																								1.0				
宗像市	220	徳重	0070	000700	40	飲用	県																								1.4				
うきは市	225	浮羽町山北	1090	003000	150	飲用	県																								<0.2				
うきは市	225	浮羽町山北	1090	003100	16	飲用	県																								1.7				
うきは市	225	浮羽町山北	1090	003200	100	飲用	県																								0.9				
うきは市	225	浮羽町山北	1090	003300	80	飲用	県																								0.3				
うきは市	225	浮羽町山北	1090	003400	100	飲用	県																								5				
うきは市	225	浮羽町山北	1090	003500	40	飲用	県																								1.7				
うきは市	225	浮羽町山北	1090	003600	100	飲用	県																								1.5				
築上町	647	下別府			6.6	生活用	県																								<0.4	<0.08			0.000008
築上町	647	東八田			4	生活用	県																								2.2	<0.08			<0.000005
築上町	647	東八田			7.9	生活用	県																								1.2	0.17			0.000005
築上町	647	西八田			3.1	生活用	県																								1.2	0.10			<0.000005
築上町	647	西八田			3.2	生活用	県																								3.8	<0.08			0.000006
築上町	647	西八田			NA	その他	県																								1.2	<0.08			0.000017