

入札に関する質問、回答

工事名：県道久留米筑紫野線（北野大刀洗工区）西鉄跨線橋橋梁上部工工事（3工区）

掲載日	質問	回答
12/16	<p>① 交通安全対策における資機材とは、架設機材、セグメント桁のみを想定されているのでしょうか。それ以外も対象でしょうか。</p> <p>② 交通安全対策における現場搬出入ルートは参考図に記載されている想定進入ルートのみでしょうか。P4-A2 径間側からも想定ルートがあれば、提示していただけないでしょうか。</p> <p>③ 想定進入ルートが使用可能な作業ヤードの外となっていますが、ルート上における提案は対象外となるのでしょうか。</p>	<p>① 本工事に使用する全ての資機材を対象としています。</p> <p>② 交通安全対策の対象ルートとしては、参考図に記載の想定進入ルートのみとなります。</p> <p>③ ルート上の提案も対象となります。</p>
12/19	<p>① 工場製作における配置予定技術者について 「監理技術者制度運用マニュアルP15、(3) 監理技術者等の専任期間①」に、「同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。」との記載がございますが、今回工事の工場製作の配置予定技術者が、同一工場内で主桁を製作する場合、他工事（工場製作における配置技術者として従事中）との兼任は認めていただけますか。 例）工事 A に工場製作における監理技術者・現場代理人として従事中であるが、今回工事の工場製作における配置予定技術者としても申請可能か。</p>	<p>① 工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができると考えられますが、入札参加条件の確認は、誤解や齟齬の発生を避けるため、口頭、文書、電話等による回答は差し控え、申込書類をもって判断いたします。</p>

<p>② 様式 1-5 受注工事量比率算定リストについて 「工事種別が『土木一式工事』で、令和4年4月1日以降に総合評価落札方式によって落札した福岡県発注工事（県土整備事務所、苅田港務所、流域下水道事務所）について、落札日の古い順に記入してください。」とありますが、福岡県建築都市部発注工事も対象となるのでしょうか。</p> <p>③ 入札説明書 7 工期について 「本契約の効力発生の日は令和8年6月定例県議会の議決日とする。」とあります。議決日から8月3日の間で任意に実工期始期日を設定できると読み解いたのですが、議決日がわからないため、最短の実工期始期日がわかりません。おおよそでかまいませんので何日以降から8月3日までに始期日を設定可能かご教授いただけますか。</p>	<p>② 福岡県建築都市部の総合評価落札方式によって落札した福岡県発注工事（県土整備事務所、苅田港務所、流域下水道事務所）は対象となります。</p> <p>③ 例年6月定例議会は6月下旬に閉会していますので、始期日の設定は6月下旬頃から8月3日までを想定しています。</p>
--	---