

## 入札に関する質問、回答

工事名：県道久留米柳川線（久留米市2工区）西鉄跨線橋橋梁上部工工事（1工区）

掲載日	質 問	回 答
3/9	<p>1. 資格の保有年数について</p> <p>別表 1. 評価項目及び評価基準-3. 技術士、1 級土木施工管理技士又は 1 級建設機械施工管理技士の保有年数の項目に関しまして、保有年数の数え方は、1 級合格証明書の日付から数えた年数になりますでしょうか。</p> <p>例えば、合格書の日付が 2016 年 2 月であれば、申請時点で 10 年以上保有しているという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>1. 合格証明書の日付からの保有年数を確認しております。</p>
3/12	<p>1. 昇降足場について</p> <p>本工事は昇降足場が必要かと思われませんが、図面や金抜き設計書には記載がございません。</p> <p>数量として考慮されているのでしょうか。</p>	<p>1. 公告しております図面や金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。</p> <p>施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p>
3/19	<p>1. 施工ヤード範囲及び搬入経路について</p> <p>施工ヤード範囲、搬入経路についてご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>施工ヤード範囲及び搬入経路については別紙のとおりです。</p>

<p>4/2</p>	<p>1. 工事内訳書 3 頁の支承工では、ゴム支承据付：A タイプ(パッドタイプ)が計上されておりますが、支承詳細図(その 2)では、滑動防止装詳細図が記載されております。滑動防止付きパッドタイプの歩掛を採用されておりますでしょうか。採用されていない場合は、変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p> <p>2. 工事内訳書 9 頁 14 頁に配水管の施工費と材料費が計上されておりますが、排水管取付金具を設置するためのコンクリートアンカーボルト穿孔及び設置に関する施工費が計上されておられません。変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p> <p>3. 工事内訳書 11 頁・12 頁にアンカーボルト(橋梁用ビーム型防護用・落下物防止柵用・照明受台用)の材料費が計上されておりますが、施工費が計上されておられません。変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p> <p>4. 工事内訳書 8 頁の緊張工において、異形支圧板が計上されておりますが、定着具のグリップも含まれているのでしょうか。または、緊張工の歩掛にグリップが計上されているのでしょうか。計上されていない場合は、変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p>	<p>1. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p> <p>2. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p> <p>3. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p> <p>4. 緊張工の歩掛に定着具のグリップを設計計上しております。施工単価表を別紙に提示いたします。施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p>
------------	---	--