

入札に関する質問、回答

工事名：県道久留米立花線上矢部川橋橋梁下部工（A1）工事

掲載日	質 問	回 答
7/21	1. 本工事費内訳書 橋台工－場所打杭工－場所打杭において「鉄筋かご無溶接工法用部材」以外の1本当たりの数量が不明のため、単価表をご提示願います。 2. 本工事費内訳書 橋台工－橋台躯体工（構造物単位）－機械式鉄筋定着体において、「機械式鉄筋定着加工費」の数量が未記載ですが、図面番号23号「機械式鉄筋定着工法数量表」の数量を参考にしたいのでしょうか。 3. 本工事費内訳書 橋台工－橋台躯体工－鉄筋工において「鉄筋工 加工・組立」の数量が不明のため、単価表をご提示願います。 4. 本工事費内訳書 仮設工－水替工－水替・濁水処理において下位数量が未記載のため、単価表をご提示願います。	1 別紙のとおり（内訳記載） 2 ご指摘のとおり図面番号23号の数量を参考にしてください。 3 アンカーボルトの加工・組立費用として0.02tを計上しています。 4 別紙のとおり（内訳書記載）