

入札に関する質問、回答

工事名：国道２００号冷水トンネル換気設備更新工事（１工区）

掲載日	質 問	回 答
8/24	No. 1 特記仕様書 第２章第２条において、令和８年度の請負代金の支払限度額は約３３％と記載されています。 ジェットファン本体の製作納期について、契約後に製作着手した場合でも令和８年度内の製作完了は困難です。 また、手元開閉器箱及び吊金具類についても現現地調査、設計、製作期間を要するため、令和８年度内に約３３％の出来高を確保することは困難と考えます。 このため、令和８年度の出来高については設定しないものと考えてよろしいでしょうか。 No. 2 ジェットファン機器仕様書 1.2 構造及び製作 (1) ケーシング ③において、「ケーシングの内筒壁、外筒壁には吸音材を充填し」との記載があります。 一方で、機器仕様として騒音 95dB(A) 以下（吸込口手前 1.5m 測定）が規定されています。 機器の騒音仕様を満足することを条件として、内筒壁には吸音材を充填しない構造としてよろしいでしょうか。 No. 3 ジェットファン取付用の吊金具類について、参考図には溶融亜鉛めっき（HDZT77）の記載がありますが、機器仕様書には材質及び表面処理の記載がありません。 吊金具類については、SS400＋溶融亜鉛めっき（HDZT77）仕様として考えてよろし	No. 1 本工事は債務負担に係る工事であり、令和８年度から１０年度の３会計年度に分けて支出する予定です。 年度別の支払限度額は、あくまで上限を示したものであり、各年度これに応じた出来高を求めるものではありません。 受注者は支払限度額の範囲で前金払及び部分払の支払を発注者に請求することができます。 No. 2 騒音値が許容値を満足出来れば、吸音用充填材は不要でも可と考えます。 No. 3 吊金具については、SS400＋溶融亜鉛めっき（HDZT77）仕様で良いです。 ターンバックルは STK400（HDZT77）としています。

	いでしょうか。 No. 4 ジェットファン機器仕様書において、使用環境条件となる周囲温度の記載が確認できません。 周囲温度条件については－10℃～＋40℃として考えてよろしいでしょうか。 No. 5 ジェットファン用電動機について、起動電流、起動力率、定格電流及び定格力率の記載がありません。 これらの値については、メーカー標準仕様として考えてよろしいでしょうか。	No. 4 周囲温度条件については－10℃～＋40℃として下さい。 No. 5 道路トンネル技術基準(換気編)・同解説に記載 JF-1000 高風速機に準じていれば、起動電流、起動力率、定格電流及び定格力率はメーカー標準仕様としても良いです。トップランナー対応電動機としてください。
--	---	---