

入札に関する質問、回答

工事名：山神ダム受変電設備改良工事

掲載日	質 問	回 答
9/3	高圧引込受電盤、主変圧器盤、低圧動力盤、低圧電灯盤の既設メーカーをご教授願います。	高圧引込受電盤、主変圧器盤、低圧動力盤、低圧電灯盤は、(株)明電舎製になります。電灯動力盤 (L-0) は三菱電機(株)製になります。
9/3	特記仕様書（詳細編） 第3章 3.3 (2) 高圧引込受電盤 ②規格 JEM1425 相当品 (3) 変圧器盤 ②規格 JEM1425 相当品 (4) 低圧動力盤 ②規格 JEM1265 相当品 (5) 低圧電灯盤 ②規格 JEM1265 相当品 上記の JEM 規格相当品について複数の盤メーカーへ見積依頼をしたところ、製作不可と回答がありました。 JEM 規格相当品に代わり、メーカー標準仕様による盤へ変更しても宜しいでしょうか。	左記(2)、(3)の JEM1425 規格は 2025 年 3 月 21 日で廃止され、JIS C 62271-200 に移行しております。 各盤の仕様については JEM 規格相当品となっておりますので、上記 JIS 規格及び JEM 規格と同等以上の性能を満たしていれば、メーカー標準仕様でも結構です。