

入札に関する質問、回答

工事名：山神ダム受変電設備改良工事

掲載日	質 問	回 答
9/3	高圧引込受電盤、主変圧器盤、低圧動力盤、低圧電灯盤の既設メーカーをご教授願います。	高圧引込受電盤、主変圧器盤、低圧動力盤、低圧電灯盤は、(株)明電舎製になります。電灯動力盤 (L-0) は三菱電機(株)製になります。
9/3	特記仕様書（詳細編） 第3章 3.3 (2) 高圧引込受電盤 ②規格 JEM1425 相当品 (3) 変圧器盤 ②規格 JEM1425 相当品 (4) 低圧動力盤 ②規格 JEM1265 相当品 (5) 低圧電灯盤 ②規格 JEM1265 相当品 上記の JEM 規格相当品について複数の盤メーカーへ見積依頼をしたところ、製作不可と回答がありました。 JEM 規格相当品に代わり、メーカー標準仕様による盤へ変更しても宜しいでしょうか。	左記(2)、(3)の JEM1425 規格は 2025 年 3 月 21 日で廃止され、JIS C 62271-200 に移行しております。 各盤の仕様については JEM 規格相当品となっておりますので、上記 JIS 規格及び JEM 規格と同等以上の性能を満たしていれば、メーカー標準仕様でも結構です。
9/7	機器 高圧引込受電盤・主変圧器盤・低圧動力盤・低圧電灯盤の納期ですが現在各地元メーカーに問合せしておりますが、現状令和 9 年 1 月もしくは 2 月納期が災害等の関係上間に合わないと回答が来ております。 工期延長は、可能でしょうか。	受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、工事請負契約書の第 22 条と第 24 条に基づき、発注者と受注者の間で協議を行います。